

3112_042_03 Olší

podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Olší (486 - 497 m n.m.) – místní část obce Opařany se nachází cca 4,8 km severovýchodně od obce Opařany. V obci je trvale hlášeno 100 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Olší je zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

Olší se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

Navrhuje se připojení Olší na Vodárenskou soustavu jižní Čechy. Obec bude zásobena z výtlačného řadu z vdj. Všechov 2x1500 m³ (496,50/491,50 m n.m.) do vdj. Hodušín I. a II: 2x650 m³ + 2x1500 m³ (540,40/535,40 m n.m.).

kanalizace

Místní část obce Opařany – Olší má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 84 % trv. bydl. obyvatel a 59 % rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 200 – DN 300 v celkové délce 1,390 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích různých typů, jejichž přepady jsou zaústěny do jednotné kanalizace (84 % trv. bydl. obyvatel, 59 % rekreantů) nebo jsou následně likvidovány vsakováním (28 % rekreantů). Zbývající splaškové vody (16 % obyvatel, 13 % rekreantů) jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na zemědělsky využívané pozemky.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v místní části obce vyskytuje producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli :

Poř. číslo	Název producenta	Charakter výroby	Počet zam.	Množ.OV m ³ /den	BSK ₅ kg/den	NL kg/den	CHSK _{Cr} kg/den	N - celk. kg/den	N - NH ₄ ⁺ kg/den	P - celk. kg/den
1	GRESELA	komponenty pro průmyslová vrata	32	1,600	0,640	0,587	1,173	0,085	0,053	0,021

Odpadní vody z firmy GRESELA s.r.o. Olší jsou odváděny na ČOV BC 35 – BIO CLEANER. Vyčištěné odpadní vody jsou vyústěny do jednotné kanalizace.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Kanalizace je v dobrém stavu a je vyústěna do potoka Olší. Tato místní část má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2001.

Olší má zpracované zadání stavby z roku 1994 na odkanalizování s použitím ČOV MICROCLAR – zpracovatel ing. Douša Pavel, Tábor.

S ohledem na velikost místní části Olší není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Opařany.