

3112_048_02 Hroby**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- informace MÚ Tábor, RŽP – Ing. Bauerová, Ing. Jahelka

Hroby (460 - 507 m n.m.) – místní část obce Radenín se nachází cca 1,9 km severně od obce Radenín. V obci je trvale hlášeno 14 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Hroby je zásobena vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem vodovodu jsou 3 studny jihovýchodně od Nuzbel. Vydatnost studní je $Q_{\text{prům}} = 0,4 \text{ l/s}$. Ze studní je voda gravitačně vedena do vdj. Nuzbely $1 \times 100 \text{ m}^3$ (544/ - m.n.m-odhad). Z vodojemu je voda gravitačně dopravena do zástavby.

Kvalita vody ve vodovodu dle sdělení OÚ vyhovuje Vyhlášce č. 376/2000Sb., s výjimkou bakteriologického znečištění.

Ze zásobního řadu z vodojemu je dále napojena místní část Nuzbely a kravín v Lažanech.

Dle sdělení obecního úřadu převážná část vodovodních řadů u vodovodů v majetku OÚ Radenín vyžaduje rekonstrukci (poruchovost, vysoké ztráty).

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Doporučujeme rekonstrukci litinového rozvodného řadu. Dále je třeba zajistit hygienické zabezpečení vody (odstranění bakteriologického znečištění) např. dávkováním chlornanu sodného ve vodojemu.

kanalizace

Místní část obce Radenín – Hroby má částečně vybudovaný systém dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou z 50% zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, a z 50 % v septicích s přepady zaústěnými do dešťové kanalizace.

Kanalizace je provedena z betonových trub profilu DN 400 v délce 0,6 km.

Ze zástavby roztroušené v kopcovitém terénu jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povodí Hrobského potoka.

S ohledem na velikost místní části Hroby není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Chýnov.