

## 3112\_055\_02 Nahořany

### podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Nahořany (635 - 658 m n.m.) – místní část obce Rodná se nachází cca 1,3 km severně od obce Rodná. V obci je trvale hlášeno 10 obyvatel (rok 2001).

### vodovod

Nahořany - místní část obce Rodná je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### kanalizace

Východně od místní části obce Rodná, ve vzdálenosti cca 0,20 km, se nachází vnitřní pásmo hygienické ochrany II. stupně (prameniště a zářezy – OP Radostovice, Nahořany).

Místní část obce Rodná – Nahořany nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do dešťové kanalizace (60 %) nebo se likvidují vsakem (40 %).

Část dešťových vod (80 %) je odváděna dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Pro zbytek se využívá systém příkopů, struh a propustků s přirozeným odtokem do povodí Kouteckého potoka, kam je vyústěna i dešťová kanalizace.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mladá Vožice.