

3112_068_09 Vyšetice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí o nakládání s vodami č.j. VH 136,539/99, ČHP 1-09-03-042, ČHP 1-09-03-041, ČHP 1-09-03-039, ČHP 1-09-03-037 ze dne 8.2.1999

Vyšetice (496 - 506 m n.m.) – místní část obce Šebířov se nachází cca 5,7 km severozápadně od obce Šebířov. V obci je trvale hlášeno 79 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Vyšetice je zásobena vodou z obecního vodovodu (rozvody), který je napojen na zemědělský vodovod (Agrodružstvo Vyšetice).

Zdrojem vodovodu jsou 3 vrtů (+1 záložní) nad rybníkem Chmelný. Vydatnost vrtů je $Q_{\text{prům}} = 1,69 \text{ l/s}$. Z vrtů je voda čerpána do úpravny vody (odstranění železa a manganu) s čerpací stanicí. Poté je upravená voda vyčerpána do vdj. Vyšetice 150 m^3 (- / 532 m.n.m.-odhad). Z vodojemu je voda gravitačně dopravena do obytné zástavby a zemědělského provozu. Zdroje, úpravna vody, vodojem a řady před napojením obce jsou ve vlastnictví Agrodružstva Vyšetice.

Dle dostupných údajů voda z vodovodu vyhovuje Vyhlášce č. 376/2000Sb.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
Doporučujeme výměnu litinového rozvodného řadu.

kanalizace

Místní část obce Šebířov – Vyšetice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 25 trv. bydl. obyvatel a 10 rekreantů. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z trub betonových a kameninových DN 300 – DN 600 v celkové délce 0,377 km (- stará kanalizace). V roce 2003 byla vybudována nová kanalizace PVC DN 300, 400, 500 v celkové délce 1,062 km. Celkem je tedy délka kanalizace 1,439 km.

Splaškové vody jsou předčištěny v septicích se zaústěním přepadů do jednotné kanalizace (25 trv. bydl. obyvatel, 10 rekreantů) a v septicích s vyústěním přepadů do povrchových vod (5 trv. bydl. obyvatel). Zbývající část splaškových vod je zachycována v bezodtokých jímkách (46 trv. bydl. obyvatel, 10 rekreantů), odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací. Kanalizace je stará cca 15 let a vyúsťuje do Vyšetického potoka.

Tato místní část obce má Rozhodnutí o nakládání s vodami platné do 31.12.2004.

Pro Vyšetice se zpracovává studie na odkanalizování, ČOV a komunikaci.

Stávající kanalizační síť se bude postupně rozšiřovat napojováním dalších lokalit, a to jak stávajících tak rozvojových.

S ohledem na velikost místní části Vyšetice není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Šebířov.