

3114_009_00 Hrachoviště

Podklady

- Osobní jednání na OÚ Hrachoviště - paní Kotilová
- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Znalecký posudek č. 1594, zpracovatel p. Krbec

Hrachoviště (470 m.n.m.) se nachází 8 km jižně od Třeboně. V obci Hrachoviště je trvale hlášeno 78 obyvatel (rok 2001).

Obec se nachází v CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Obec Hrachoviště má vlastní vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod je napojeno 69 trvale a 49 přechodně žijících obyvatel. Vodou z vodovodu je zásobena celá obec. Obec má vlastní zdroj i úpravnu vody.

Zdrojem vody je podzemní vrt, jehož vydatnost je pro potřeby obce dostatečná a kvalita vody je dobrá. Obec vybírá vodné ve výši 20 Kč/ m³.

Úpravna vody má jednoduchou technologii - pouze štěrkopískové filtry. Součástí ÚV je akumulární nádrž o objemu cca 8 m³. Úpravna pochází z roku 1973 a její rekonstrukce proběhla v roce 2001.

Voda je ze zdroje čerpána výtlačným řadem B (PE 110, 10 m) do úpravně a odtud dále upravená voda výtlačným řadem A (PE/LT DN 100, 200 m) do věžového jednokomorového vodojemu o objemu 50 m³. Přívodní řad A je v horším technickém stavu a je po úsecích postupně rekonstruován (cca 30 m/rok).

Rozvodné řady jsou z litiny a pocházejí z roku 1973 (většinou) a jejich technický stav je poměrně uspokojivý. Dokumentace vodovodních sítí neexistuje, byl však zpracován znalecký posudek pro odhad ceny majetku (vodovodu).

Zdrojem požární vody jsou návesní rybníky.

Provozovatelem vodovodu je obec Hrachoviště.

Obec nepočítá v příštích letech s žádnou investicí do vodovodu kromě běžné údržby a oprav. Je nutné dále pokračovat s rekonstrukcí výtlačného řadu z ÚV do vodojemu.

Vzhledem ke stáří rozvodných řadů se navrhuje jejich postupná rekonstrukce. Jedná se o cca 2,5 km řadů DN 100 a DN 80.

Kanalizace

V obci je vybudována kanalizace pro dešťové vody. Splaškové vody jsou akumulovány ve vyvážecích jímkách. Na OÚ není k dispozici dokumentace této kanalizace. Její kapacita pro odvod dešťových vod je dostačující.

Provozovatelem dešťové kanalizace je obec.

Z důvodu nedostatku financí obec neplánuje v příštích letech žádné investice do kanalizace a nemá v úmyslu budovat ČOV.

Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace, stávající kanalizace by byla dále využívána jako dešťová, a výstavbu ČOV s kapacitou 150 EO.

Splašková kanalizace je navrhována souběžně se stávající dešťovou kanalizací a prodloužena do neodkanalizovaných částí obce, délka cca 2000 m DN 300.