

3114_010_01 Lutová

Podklady

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady předané VaK J. Čechy a.s.

Lutová (460 m.n.m.) je místní částí Chlumu u Třeboně. Leží cca 3 km severně od Chlumu u Třeboně. V obci je trvale hlášeno 122 obyvatel (rok 2001). Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Zdrojem vody v místní části Lutová je skupinový vodovod Pleše - Hamr. Zásobení obce je provedeno přímo ze skupinového vodovodu, ne přes VDJ Chlum u Třeboně.

Gravitační zásobní řad do místní části Lutová je LT 80 délky 217 m. Rozvodné řady jsou z LT 80 v délce 2 321 m (z roku 1966) a OC 80 v délce 513 m (z roku 1966), celková délka je 2 834 m.

V místní části je 42 vodovodních přípojek v celkové délce 772 m.

Zdrojem požární vody v místní části je návesní nádrž a přilehlé rybníky.

Od roku 2006 je provozovatelem vodovodu 1. JVS České Budějovice.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Je nutné provést rekonstrukci vodovodních řadů v obci.

Kanalizace

V části Lutové je pravděpodobně stará dešťová kanalizace, o které není žádná dokumentace.

V roce 2003 byla uvedena do provozu společná ČOV pro obce Chlum, Hamr, Staňkov.

Provozovatelem kanalizace je obec .

Navrhuje se vybudovat kompletní novou splaškovou kanalizační síť v místní části Lutová o celkové délce cca 1700 m DN 250. Tato kanalizace bude svedena do čerpací stanice a odtud dále vedena výtlačkem z PE DN 150 v délce cca 560 m do nově navržené ČOV pod obcí Lutová. Do této ČOV budou přes kanalizační síť obce Lutová přiváděny splaškové vody z obce Žíteč.

Plánovaná ČOV je navržena jako aktivační o celkové kapacitě 500 EO. Objekt je navržen jako zděná přízemní stavba se sedlovou střechou v intencích regulativů CHKO Třeboňsko. Stará nesoustavná kanalizace bude využita pouze jako dešťová.