

3115_004_06 Radonice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Radonice (518.00 - 537.00 m n.m.) je místní částí obce Dolní Bukovsko a nachází se cca 4 km jihozápadně od ní. V obci je trvale hlášeno 88 obyvatel.

Vodovod

Obec Radonice je zásobena z Vodárenské soustavy Dolní Bukovsko z řady z vodojemu Smrčí 1600 m³ /533.00/528.00) přes čerpací stanici (ATS) u obce Hvozdo (hotové stavební úpravy včetně technologie) . Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Ve výhledu se uvažuje pouze s rozšířením do nové zástavby, kromě běžné údržby a oprav.

Kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev. V obci se vybudována jednotná kanalizace ve správě obce. Předčištění je provedeno v septicích. Recipientem je místní vodoteč – Pelešovský potok.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Vzhledem ke skutečnosti, že se obec nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, bude nutné zajistit v obci rekonstrukci stávajících případně výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na nejbližší čistírně odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit pouze na odvádění dešťových vod.

Výhledově je možno uvažovat o výstavbě ČOV pro 100 EO. Délka nové kanalizace by byla cca 0,1 km (PVC 300-400). Do roku 2015 se s výstavbou ČOV nepočítá. Tento výhledový stav je ale zakreslen do situace.