
Správní obvod 3110 – Soběslav – výběr obcí dle požadavků MZe

Vodovody

Navržené změny PRVKÚK, ke kterým bylo vydáno negativní stanovisko či podmíněné souhlasné stanovisko. Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci Změny č.5 PRVKÚK jen po doplnění doplňujících podkladů a v případě nesouhlasného stanoviska vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

V případech, kdy navrhovaná změna technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo doplnit místní zdroj vody místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou soustavu, je zásadní podmínkou pro souhlas ministerstva s těmito změnami doložení potvrzených údajů o vydatnosti a jakosti vody akreditovanou laboratoří pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období.

A_číslo	Název obce nebo místní části	negativní stanovisko MZe
3110_003_03	Dírná, Zaříčí	vysoký podíl nákladů