

3110_021_00 Třebejice**podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci v obci Třebejice – VH 2330/3/02

Třebejice (448 - 473 m n.m.) se nacházejí cca 7,3 km východně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 87 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá pokles počtu obyvatel.

vodovod

Obec Třebejice je v současné době zásobena z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody ve studních není známa.

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné použít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

kanalizace

Obec Třebějice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 50 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce, byla provedena z betonových trub DN 400 v celkové délce 1,03 km. Je vyústěna do rybníka na návsi (4 výusti) a do potoka nad rybníkem (2 výusti), následně do Dírenského potoka. Kanalizace byla budována bez koncepční návaznosti z betonových trub na pero a drážku, prostě uložených do výkopu v trase původních otevřených příkopů. Tímto je dána i těsnost potrubí s předpokladem drénování spodních vod. Dno potrubí je cca 1,2 m pod terénem. Ve směrových lomech jsou revizní šachty. Stávající rybník ve středu obce se uplatňuje v čistícím procesu jako stabilizační nádrž. Rybník však trpí zanášením sedimenty, které za dešťových přívalů přináší bezejmenný potůček.

Splaškové vody jsou bez předčištění zaústěny do jednotné kanalizace. Zbylé odpadní vody (50 %) se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Veškeré dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací ve správě obce.

Provozovatelem kanalizace je obec Třebejice.

Obec má Rozhodnutí o nakládání s vodami s platností do 12/2000.

Třebějice mají vypracovaný projekt na ČOV na bázi zemního filtru. Poněvadž je dobudování stokové sítě nejnáročnější částí celé investice, předpokládá se max. využití stávající kanalizace v obci, která bude rekonstruována tak, aby plnila funkci oddílné splaškové kanalizace.

Navržená je ČOV na 170 EO a splašková kanalizace v délce cca 1,240 km DN 300. Ta tuto ČOV by měla být v budoucnu výtlačným řadem napojena i obec Záříčí. V současnosti má obec projektovou dokumentaci na část kanalizační stoky PVC DN 300 v délce 135,0 m.