

**3110\_015\_01 Janov****podklady**

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Telefonické informace ze dne 24.3. a 16.6.2003 – pan starosta Němejce

Janov(428 - 453 m n.m.) - místní část obce Roudná se nachází cca 0,8 km východně od obce Roudná. V obci je trvale hlášeno 67 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá pokles nárůst obyvatel.

**vodovod**

Obec Janov je zásobena z Vodárenské soustavy Jižní Čechy z přívodního řadu VDJ Zlukov – ČS Sezimovo Ústí, přes vodojem Roudná 1 x 100 m<sup>3</sup> (440,85 / 437,55 m n.m.).

Připojení obce Janov bylo provedeno v roce 1997. Původně byla obec zásobována z vlastního zdroje, který však svou kvalitou nevyhovoval. Z investičních prostředků obce byl vybudován výtlačný řad z vodojemu Roudná do rozvodné sítě obce Janov. Voda do Janova je dopravována přes automatickou tlakovou stanici.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Je navrženo nové napojení obce Janov z Vodárenské soustavy v místě silnice Roudná – Janov. Tím bude vytvořeno II. tlakové pásmo. S postupující zástavbou bude rozšiřována i vodovodní síť.

**kanalizace**

Místní část obce Roudná - Janov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody (50 %) jsou po předčištění v septicích zaústěny do dešťové kanalizace. Zbylé vody se zachycují v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťová kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudovaná z betonových trub v celkové délce 0,32 km. Odvádí dešťové vody z poloviny obce a je zaústěna do místní občasné vodoteče. Pro zbylé vody se využívá systému příkopů, struh a propustků.

\*\*\*\*\*

V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě – 3. etapa výstavby kanalizace. Oddílná kanalizace v celkové délce 1,610 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do kanalizační sítě obce Roudná a odtud pak k likvidaci na ČOV v Roudné.

Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.

Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.