

## 3110\_003\_04 Závší

### podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Závší 471 - 489 m n.m.) – místní část obce Dírná se nachází cca 1,7 km západně od obce Dírná. V obci je trvale hlášeno 38 obyvatel (rok 2001).

### vodovod

Obec Závší je zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je nedostatečné. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce 376/2000Sb. z hlediska výskytu železa

\*\*\*\*\*

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Pro zajištění potřebného množství vody doporučujeme prohloubit domovní studny.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### kanalizace

Místní část obce Dírná – Závší nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Splaškové vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Tato místní část obce má vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je ve správě obce. Kanalizace má celkovou délku 0,15 km a byla provedena z betonových trub profilů DN 300 a DN 400. Dešťové vody jsou odváděny touto kanalizací do místního rybníka.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Třebějice.