

3105_045_07 Vitíněves**Podklady**

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Vitíněves (580 m.n.m) je místní částí Starého Města pod Landštejnem. V místní části je trvale hlášen 1 obyvatel (rok 2001), je zde 9 rekreačních objektů. Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Místní část Vitíněves nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je nedostatečné, kvalita vody je nevyhovující z hlediska obsahu Fe a Mn.

Zdrojem požární vody je návesní rybníček.

Obec má záměr vybudovat vodovod v této místní části z důvodu nedostatečného množství vody v domovních studních a její nevyhovující kvality.

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu je navrhován SKV Landštejn. Napojení bude provedeno na rozvodný řad místní části Landštejn, délka zásobního řadu DN 80 do místní části Vitíněves je cca 700 m. Rozvodné řady jsou navrženy v délce cca 500 m.

Kanalizace

Místní část Vitíněves nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyváží na zemědělsky využívané pozemky a na ČOV.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

S ohledem na velikost obce (1 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod.