

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	<b>Malá Rosička</b>
Kód části obce PRVKÚK	3105_058_01
Název obce	Žďár
Kód ČISOB	529761
Číslo ORP	3105
Název ORP	Jindřichův Hradec

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Malá Rosička (540 m.n.m) je místní částí obce Žďár. V místní části je trvale hlášeno 12 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna stagnaci v počtu trvalých obyvatel.

### B.2 Demografický vývoj

Malá Rosička					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	11	12	16	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	0	0	0	0	0
celkem	11	12	16	0	0

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

### C.1 Stávající stav

V místní části Malá Rosička není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. Kvalita vody ve studních není vyhovující z hlediska množství Fe, dusičnanů a bakteriologických látek. Množství vody ve studních je dostatečné pouze z části. Zdrojem požární vody v místní části je soukromý rybník.

### C.2 Návrhový stav

V současné době se neuvažuje o napojení Malé Rosičky na vodovod Nová Včelnice – Zdešov (jak tomu bylo doposud). Všichni obyvatelé využívají vlastní studny. Pokud by v budoucnu vznikla potřeba a budoval by se vlastní vodovod, byl by zásoben z vlastních (nově budovaných) zdrojů – vrtů.

### Výhled

není

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavená cisterna

Užitková voda – soukromý rybník

## D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Místní část Malá Rosička nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Jeden dům má DČOV. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do rybníků.

### **D.2 Návrhový stav**

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

### **Výhled**

není