

3105_051_00 Velký Ratmírov

Podklady

- Osobní jednání na OÚ Újezdec - pan Radosta
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Kanalizace a ČOV Velký Ratmírov (ARTS projekt, s.r.o., Č. Budějovice, 2000)
- Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akce Kanalizace a ČOV Velký Ratmírov (firma ISPROFIN)
- Podklady předané VaK J. Čechy a.s.
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 12.5.2016
- Doplnění od obce e-mail ze dne 23.5.2016

Obec Velký Ratmírov (510 m.n.m.) se nachází 6 km severozápadně od Jindřichova Hradce. V obci je trvale hlášeno 215 obyvatel (2014).

Vodovod

Obec Velký Ratmírov má vybudovaný vodovodní řad ON 150 z VDJ Děbolín, kterým je voda gravitačně dopravována do rozvodného řadu 2,6 km a dále k odběratelům. Celkový počet přípojek je 79.

Rozvodný řad v obci byl vybudován v 80 letech a je stále více opravován, a proto bude třeba jeho rekonstrukce. Stejně tak i hydroforová stanice bude muset projít celkovou rekonstrukcí. V roce 2016 bude zahájena výstavba vodovodního přivaděče pro Obec Studnice u Lodhérova, který bude napojen na rozvodný řad Obce Velký Ratmírov.

Zdrojem požární vody je návesní rybník.

Vodovod provozuje obec Velký Ratmírov.

System zásobování pitnou vodou se bude v budoucnosti měnit.

Navrhuje se napojit v budoucnosti na SKV Pleše – Hamr obce Studnice, Lodhěrov, Kostelní Radouň, Lovětín, Jarošov nad Nežárkou a Nová Včelnice.

Zásobní řad by byl veden přes Velký Ratmírov do Studnice a dále směr Nová Včelnice.

V obci Velký Ratmírov se navrhuje rozšíření vodovodní sítě v délce cca 1,2 km DN 80 – 100. Další výstavba nových částí vodovodních řadů bude probíhat současně se zasítováním nových lokalit pro výstavbu.

Dále obec plánuje celkovou obnovu vodovodu a výstavbu vodovodního řadu v lokalitě „K Mostu“ DN 90 v celkové délce cca 300 m s plánovanými náklady cca 700 tis. Kč.

Kanalizace

Obec Velký Ratmírov má vybudovanou ČOV (480 EO) a funkční kanalizaci, která je rozšiřována o nově napojované úseky. Na kanalizaci je připojeno cca 80% obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu - bezejmenný potok. Všichni obyvatelé, kteří zatím nejsou napojeni na kanalizaci, mají bezodtokové vyvážecí jímky se svozem na ČOV.

Odkanalizování obce se nebude v blízké budoucnosti měnit.

Rozšíření kanalizace" bude probíhat v současně se zasíťováním nových lokalit pro výstavbu. Obec plánuje obnovu dešťovou kanalizaci, která je ve špatném stavu a výstavbu nových záchytných objektů dešťové kanalizace, které dokážou pojmout vodu při vydatných deštích.

Obec plánuje výstavbu kanalizačního řadu v lokalitě „K Mostu“ DN 250 v celkové délce cca 300 m s plánovanými náklady cca 2 mil. Kč.