

## 3105\_020\_06 Rosička

### Podklady

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Rosička (500 m.n.m) je místní částí obce Jarošov nad Nežárkou. V místní části je trvale hlášeno 7 obyvatel (rok 2007).

### Vodovod

Místní část Rosička nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních a její kvalita nejsou známy.

Zdrojem požární vody v místní části je rybníček a říčka Žirovnice.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

### Kanalizace

Místní část Rosička nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky nebo v septicích s přepadem do vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Žirovnice.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost obce (7 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod a přebudování septiků na septiky vícekomorové s dočištěním.