

3105_003_02 Malý Ratmírov

Podklady

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Malý Ratmírov (530 m.n.m) je místní částí obce Blažejov. Místní část se rozkládá na břehu Ratmírovského rybníka. V místní části je trvale hlášeno 8 obyvatel (rok 2001). V katastru místní části je tábor a chatová osada (136 chat).

Vodovod

Místní část Malý Ratmírov nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné pouze z části, její kvalita není známa.

Přírodním zdrojem požární vody je Ratmírovský rybník.

Vzhledem k nedostatečnému množství vody v domovních studních je navrženo v místní části Malý Ratmírov vybudování vodovodu. Zdrojem je navrhován SKV Jindřichův Hradec, napojení na SKV bude provedeno v obci Blažejov. Vodovod by byl v místní části Malý Ratmírov vybudován po napojení obce Blažejov na tento SKV.

Zásobní řad z Blažejova do místní části Malý Ratmírov je navržen v délce cca 1,2 km DN 100, rozvodné řady DN 80, 100 jsou v délce cca 1,8 km.

Kanalizace

Místní části Malý Ratmírov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyváží na ČOV Hospřiz. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Hamerského potoka.

S ohledem na velikost obce (18 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.