

3105_027_04 Terezín

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Terezín (670 m.n.m) je místní částí obce Kunžak. V místní části je trvale hlášeno 8 obyvatel (rok 2001). Obec nepředpokládá v budoucnosti zvýšení počtu trvalých obyvatel. V místní části je velké množství objektů určeno k rekreaci (48 rekreantů).

Místní část se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Místní část Terezín nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou ze „skupinového“ vodovodu (50 %) a z domovních studní. Množství vody ve studních je dostatečné, její kvalita je vyhovující.

Vodovod je v majetku napojených vlastníků.

Zdrojem požární vody v místní části je návesní rybníček.

Současný stav zásobování pitnou vodou je vyhovující.

S ohledem na velikost této místní části se neuvažuje s výstavbou vodovodu s centrálním zdrojem. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu ve využívaných studních. V případě, že nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000 Sb. – Pitná voda, bude vhodné využít individuální úpravu vody nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Kanalizace

Obec Terezín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou přečištěné v septicích. 50 % obyvatel vypouští odpadní vody do povrchových vod, zbylí obyvatelé likvidují přečištěné odpadní vody vsakováním.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do návesního rybníka.

S ohledem na velikost obce (8 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod a přebudování starých septiků na septiky dvoukomorové s dočištěním.