

3105_020_02 Kruplov

Podklady

- Nebyl obdržěn Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Kruplov (490 m.n.m) je místní částí obce Jarošov nad Nežárkou. V místní části je trvale hlášeno 20 obyvatel (rok 2007).

Vodovod

Místní část Kruplov nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobováni vodou z domovních studní. Množství vody ve studních a její kvalita nejsou známy.

Přírodním zdrojem požární vody je řeka Nežárka, která protéká v blízkosti místní části.

Vzhledem k blízkosti místní části od Jarošova nad Nežárkou se navrhuje vybudovat v budoucnosti v místní části Kruplov vodovod. Zdrojem je navrhován vodovod Jarošov nad Nežárkou. Na tento vodovod bude zásobní řad DN 80 pro místní část Kruplov napojen ve vodoměrné šachtě. Celková délka navrhovaných vodovodních řadů je cca 600 m.

Tlak v síti bude zajištěn navrženou ATS pro 2. tlakové pásmo v Jarošově nad Nežárkou.

Kanalizace

Místní část Kruplov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Všechny odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky nebo v septicích s přepadem do vodoteče.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do řeky Nežárky.

S ohledem na velikost obce (20 trv. hl. obyvatel) není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod nebo přebudování septiků na septiky vícekomorové s dočištěním.