

3105_022_11 Otín

Podklady

- Osobní jednání na MÚ Jindřichův Hradec, pan Krampera
- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Schválený „Plán financování a realizace obnovy VH majetku na období 2009-2018“
- Vybrané údaje z Majetkové a provozní evidence 2005-2009

Otín je místní částí města J.Hradec. K 1.1. 2010 je v Otíně hlášeno 1080 trvale bydlících obyvatel. Město předpokládá do budoucna mírný růst počtu obyvatel. Provozovatel předpokládá mírný pokles ve spotřebě vody na obyvatele. Část obce se nachází v PHO.

Vodovod

Otín má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. K 1.1.2010 je v Otíně délka rozvodné sítě přibližně 9,1 km, připojeno 910 obyvatel, 171 přípojek.

Zdrojem vody je skupinový vodovod Pleše – Hradec. Do VDJ Pleše je dopravována voda z Vodárenské soustavy JČ a z ÚV Bukovsko. V jeho akumulaci je přiváděná voda smíchána a odtud čerpána do VDJ Děbolín. Z vodojemu Děbolín je voda gravitačně dopravována do J.Hradce. Na rozvodnou síť v J.Hradci je přímo napojena i rozvodná síť v Otíně. Rozvodná síť je částečně zokruhovaná a spojena do jednoho tlakového pásma.

Malá část obyvatel je zásobována z rozvodné sítě dalšího provozovatele (Energocentrum Otín).

Zdrojem požární vody je návesní rybník, potok a hydranty osazené na vodovodní síti

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě do území plánované výstavby dle ÚP. Na roky 2010-15 není na vodovodní síti naplánována realizace žádného významného projektu. Průběžná obnova (opravy) se předpokládá pouze v malé míře, např. pravidelná výměna nefunkčních vodovodních šoupat a hydrantů apod.

Kanalizace

Otín má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. K 1.1.2010 je v Otíně délka kanalizační sítě přibližně 6,2 km, z toho je 300 m výtlačný řad z PSK. Připojeno je 910 obyvatel, 165 přípojek. Tato kanalizace je napojena sběračem a čerpací stanicí na kanalizační síť města

J.Hradec a ukončena městskou ČOV. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do potoka Řečičky.

V části Otína s názvem Bobelovka je kanalizace jednotná, délky 220 m, ukončena volnou výustí do Hamerského potoka. Přes 11 přípojek je napojeno přibližně 140 obyvatel.

Obyvatelé a zahrádky nepřipojené na kanalizaci mají vyvážecí jímky se svozem na ČOV. U několika málo objektů v obci byly nově zbudovány domovní ČOV.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

Na kanalizační síti se předpokládá rekonstrukce sběrače, připojení kanalizace „Bobelovka“ a případné podchycení dalších producentů (zahrádek). Dále bude prováděna průběžná údržba čerpací stanice. Kanalizace z Bobelovky i ústavu sociální péče bude vyžadovat obnovu – výstavbu čerpacích stanic a kanalizačních výtlačů (bude moci být zrušena VV). Kanalizace v „sídlišti Jitka“ je v havarijním stavu a bude vyžadovat obnovu.