

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Horní Kožlí
Kód části obce PRVKÚK	3109_038_04
Název obce	Vlachovo Březí
Kód ČISOB	550663
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Horní Kožlí je místní částí obce Vlachovo Březí a nachází se 3,5 km jihozápadně od této obce. V místní části je trvale hlášeno 21 obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Horní Kožlí					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	13	21	30	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	21	26	30	0	0
celkem	34	47	60	0	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuálně (studna)

C.1 Stávající stav

V místní části Horní Kožlí není vybudován vodovod. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody je dobrá.

C.2 Návrhový stav

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

není

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda

Užitková voda – cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

V místní části Horní Kožlí je vybudovaná pouze dešťová kanalizace. Odpadní vody z jednotlivých domů jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Po realizaci intenzifikace ČOV Vlachovo Březí s vybudováním svozové jímky na kaly, má město v plánu zakoupit techniku na vyvážení jímek s odvozem na ČOV Vlachovo Březí.

Výhled

není