

## A. NÁZEV OBCE

Místní část	<b>Klenovice</b>
Kód části obce PRVKÚK	3109_023_03
Název obce	Mičovice
Kód ČISOB	550426
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatice

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Klenovice – místní část obce Mičovice a nachází se 1,5 km západně od této obce. Je zde trvale hlášeno 64 obyvatel a je hojně využívána i rekreačně.

### B.2 Demografický vývoj

Klenovice					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	47	64	70	64	64
přechodně bydlící/rekreanti	8	8	8	8	8
celkem	55	72	78	72	72

## C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studna, vrty)

### C.1 Stávající stav

V místní části je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody pro vodovod je stávající studna a 2 vrty. Od zdrojů vody je voda vedena do zemního vodojemu o objemu 50 m<sup>3</sup> rozvodnými řady i IPE DN 90. V roce 2020 byl vybudován jímací objekt (akumulační nádrž DN 2000 s objemem 5 m<sup>3</sup>), příváděcí řad 173 m a výtlačný řad v délce 648 m.

Na vodovod je připojeno 50 ks přípojek.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Mičovice.

### C.2 Návrhový stav

Dále bude probíhat postupná obnova.

#### Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

### C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – dovoz cisternou

Užitková voda – vodní nádrž



## **D. KANALIZACE**

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

### **D.1 Stávající stav**

Kanalizace v místní části Klenovice byla vybudována v roce 1974 jako jednotná z betonových trub DN 400. Předčištění OV je v septicích.

Kanalizace je ukončena pod Klenovicemi v malé přírodní vodní nádrži, ze které je odpadní voda vedena místní vodotečí do Melhutky.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Mičovice.

### **D.2 Návrhový stav**

Ve výhledu bude obec napojena novým řadem z PVC DN 300 o délce 1,23 km na stávající kanalizaci v obci Mičovice. Odtud je odpadní voda vedena na stávající ČOV Mičovice.

Postupně bude staré betonové potrubí nahrazeno novým z PVC DN 300.

### **Výhled**

Uvažuje se s postupným rozšiřováním kanalizace dle ÚP (nová zástavba).