

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Libotyně
Kód části obce PRVKÚK	3109_031_02
Název obce	Radhostice
Kód ČISOB	550485
Číslo ORP	3109
Název ORP	Prachatice

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Libotyně je místní částí obce Radhostice a nachází se 1 km východně od této obce. V místní části je trvale hlášeno 30 obyvatel a je využívána i rekreačně.

B.2 Demografický vývoj

Libotyně					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	37	30	34	0	0
přechodně bydlící/rekreanti	14	12	12	0	0
celkem	51	42	46	0	0

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – individuální

C.1 Stávající stav

V místní části Libotyně není vybudován vodovod. Trvale i přechodně bydlící obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou především z domovních studní a vrtů. Množství vody v těchto studních není dostatečné pro potřeby obce a kvalita také není vyhovující.

Obec v m.č. Libotyni zrealizovala průzkumný vrt na p.č. 71/2 v k.ú. Libotyně (hloubka 23 m).

C.2 Návrhový stav

Obec má zpracovanou PD na dovybavení vrtu, napojení a výstavbu ATS s akumulací o objemu 10 m³ a přivaděče v délce cca 295 m. Předpokládané náklady 3,9 mil. Kč bez DPH.

Do vybudování vodovodu je však třeba sledovat kvalitu pitné vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita nebude vyhovovat platné vyhlášce (č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody), bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Výhled

Do budoucna budou vybudovány rozvodné řady. V dalších změnách PRVKÚK bude případně návrh o tuto PD doplněn.

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – balená pitná voda, dovoz cisternou

Užitková voda – vodní tok, vodní nádrž, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV není.

D.1 Stávající stav

Místní část Libotyně nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV. Část objektů má zřízeny domovní septiky s přepadem do Libotyňského potoka.

Srážkové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.2 Návrhový stav

S ohledem na velikost této místní části je možné řešit likvidaci odpadních vod pomocí DČOV nebo vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr. Při navrhování a umístování DČOV či septiků je však potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích.

Výhled

není