

3110_028_00 Zálší

podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000
- Rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami VH 78/95-Ro, ČHP 1-07-04-005 z 5.1.1995
- Rozbor pitné vody ze dne 23.5.2003
- Provozní řád vodovodu – část – úpravna vody, technologické schéma, charakteristika vodovodu a vodovodních zařízení
- Telefonický rozhovor s p. starostkou Picmuasovou ze dne 16.5.2003

Zálší (452 - 461 m n.m.) se nachází cca 9,1 km jihozápadně od města Soběslav. V obci je trvale hlášeno 199 obyvatel (rok 2001). Obec do budoucna předpokládá stagnaci počtu obyvatel.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a na hranici ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů peloidů lázeňského místa Bechyně dle zák. č. 164/2001 Sb. V ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů peloidů a zdrojů přírodních minerálních vod a v lázeňských místech je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), uvedenými především v §22, §23 a §37. Vodovody a kanalizace není možné budovat v ložiscích peloidů osvědčených za přírodní léčivé zdroje ani v jejich ochranných pásmech I. stupně.

vodovod

Obec Zálší je v současné době zásobena pitnou vodou z obecního vodovodu, jehož provozovatelem je obec, která má s VaK JČ a.s., divize Tábor uzavřenou smlouvu o činnostech.

Zdrojem pro vodovod je vrt u Mažic, jehož vydatnost je $Q_{\text{prům}} = 6 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max}} = 20 \text{ l/s}$. Z vrtu je voda přes AT stanici Mažice vytlačena do spotřebišť - Zálší, kde je napojena zástavba.

V AT stanici je umístěna úpravna vody, kde je odstraňováno železo, mangan, radioaktivita, upravována alkalita vody a voda průběžně hygienicky zabezpečována chlornanem sodným.

Z AT stanice je samostatným zásobním řadem napojena obec Mažice. Místní část Klečaty je napojena ze zásobního řadu ze Zálší.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu.

kanalizace

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů peloidů lázeňského místa Bechyně dle zák. č. 164/2001 Sb.

Obec Zálší se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev. Jihovýchodně od obce, ve vzdálenosti cca 0,25 km, se nachází vnitřní pásmo hygienické ochrany II. stupně (OP Mažice – vrt).

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 70 % obyvatel. Tato kanalizace, která je ve správě obce, byla vybudována z betonových trub DN 400 v celkové délce 1,45 km.

Splaškové vody (70 %) jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Tato kanalizace má vyústění do potoka Brod. Ostatní splaškové vody (30 %) jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do potoka Brod.

Dešťové vody z poloviny obce jsou odváděny jednotnou kanalizací a zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků.

Obec má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/2000, v současné době má podanou žádost o nové rozhodnutí.

Do budoucna má obec záměr vybudovat ČOV.

Provozovatelem kanalizace je obec, která má s VaK JČ, a.s., divize Tábor uzavřenou smlouvu o činnostech.

Vzhledem k velikosti obce bude do budoucna nutné uvažovat s dostavbou kanalizačního systému a výstavbou odpovídajícího typu ČOV pro cca 200 EO.

Vzhledem k stávajícímu rozsahu odkanalizování je možné zvážit i variantu uvažující s využitím stávající kanalizace k odvedení odpadních vod na nově navrženou ČOV.