

3113_013_04 Mohuřice

Podklady

- Nebyl dodán dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 10.3.2015

Obec Mohuřice (507.00 - 556.00 m n.m.) je místní částí obce Slavče a nachází se cca 1,5 km severně od ní. V obci je trvale hlášeno 67 obyvatel.

Vodovod

V obci Mohuřice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je prameniště Kohout, které má vydatnost 5 l/s. Surová voda z prameniště natéká do VDJ Kohout 60 m³ (624.00/620.00 m.n.m.). Odtud je voda dopravována gravitačně do spotřebišť.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

Navrhuje se obnova a rozšíření vodovodní sítě včetně objektů. Vodovodní síť bude ve výhledu rozšířena tak, aby bylo možné zásobit pitnou vodou i objekty, které zatím nejsou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu.

Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno všech 100 % obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do biologického rybníka a dále do Klenského potoka.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

S ohledem na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících případně výstavbou nových domovních mikročistírnách, nebo vícekomorových septiků doplněných o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.