

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Lhota
Kód části obce PRVKÚK	3113_008_00
Název obce	Mladošovice
Kód ČISOB	544817
Číslo ORP	3113
Název ORP	Trhové Sviny

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Lhota (467,00 – 486,00 m n.m.) je místní částí obce Mladošovice a nachází se cca 2 km jižně od ní. V místní části je trvale hlášeno 116 obyvatel.

Obec se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a Třeboňské pánvi – jih, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

B.2 Demografický vývoj

Lhota					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	94	116	116	116	45
přechodně bydlící/rekreanti	115	115	116	46	50
celkem	209	231	232	162	95

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – podzemní voda (studny)

C.1 Stávající stav

V roce 2016 byl v místní části vybudován vodovod pro veřejnou potřebu s VDJ o objemu 20 m³, kde je voda následně i upravována. Vodovod je zásobován ze dvou studní HV-L1 a HV-L2. Rozvodné řady v obci jsou provedeny z DN 50 – 110. Celková délka nového vodovodu je cca 5 km.

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Mladošovice.

C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit. Dále bude probíhat pouze obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přístavení cisterna

Užitková voda – vodní nádrže, vodní tok, cisterna

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Odpadní vody v obci jsou čištěny individuálně. Část je poté odváděna kanalizací. Zbylá část odpadních vod je zachycována v bezodtokových jímkách a odvážena na ČOV. Technický stav a trasa kanalizace není zmapována.

Vlastníkem kanalizace je obec Mladošovice

D.2 Návrhový stav

Vzhledem k velikosti místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících jímek nebo bude čištění řešeno instalací DČOV či vícekomorovým septikem doplněný o zemní filtr u jednotlivých nemovitostí. Při navrhování a umisťování DČOV či septiků je potřeba zohlednit dopad tohoto řešení na kvalitu vody v místních zdrojích, které mohou být případně využívány.

Výhled

není