

A. NÁZEV OBCE

Místní část	Nová Hlína
Kód části obce PRVKÚK	3114_024_04
Název obce	Třeboň
Kód ČISOB	547336
Číslo ORP	3114
Název ORP	Třeboň

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Nová Hlína (430 m.n.m.) je místní částí města Třeboň, od kterého je vzdálena cca 3 km severovýchodním směrem. Rozkládá se při rybníku Vítek, resp. Rožmberk, stranou od silnice E551 (Třeboň – Jindřichův Hradec). V místní části je trvale hlášeno 119 obyvatel. Město předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

Celá oblast se nachází v CHKO Třeboňsko, Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Třeboňská pánev a Třeboňské pánvi – jih, která je součástí vodohospodářsky významného komplexu jihočeských pánví s významnými zásobami podzemních vod.

B.2 Demografický vývoj

Nová Hlína					
obyvatelé	počet obyvatel			počet připojených obyvatel	
	rok 2015	rok 2020	rok 2025	vodovod	kanalizace
trvale bydlící	108	119	125		
přechodně bydlící/rekreanti					
celkem				108	116

C. VODOVODY

Zdroj pitné vody – VSJČ

C.1 Stávající stav

Místní část Nová Hlína má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je provedeno napojením obce na skupinový vodovod Hamr-Třeboň-Mláka. Na vodovod je napojeno cca 90 % obytných domů. Zásobených obyvatel je 108.

Vodovodních přípojek je 86 o délce cca 1,0 km. Celková vodovodní síť je dlouhá cca 3,5 km a byla vybudována v roce 2000. Přiváděcí řad z Třeboně měří cca 2,8 km.

V místní části Nová Hlína není požární nádrž, místní část se rozkládá při rybníku Vítek.

Vlastníkem vodovodu je město Třeboň a provozovatelem je společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

C.2 Návrhový stav

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Dále bude probíhat postupná obnova.

Výhled

Uvažuje se s postupným rozšiřováním vodovodu dle ÚP (nová zástavba).

C.3 Nouzové zásobování vodou

Pitná voda – přistavené cisterny, vlastní zdroje vody, elektrocentrály

Užitková voda – vodní nádrže

D. KANALIZACE

Centrální ČOV – není, řešeno individuálně

D.1 Stávající stav

Kanalizační síť v místní části Nová Hlína je pouze dešťová (používá se ale i jako splašková), o délce cca 0,8 km a je ukončena 2 volnými výusti do rybníka Vítek. Odkanalizováno kanalizací pro veřejnou potřebu je cca 50 % obytných budov. V obci se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je napojeno 17 přípojek o celkové délce cca 0,2 km a 116 obyvatel.

Recipientem je rybník Vítek – čhp 1-07-02-031.

Vlastníkem kanalizace je město Třeboň a provozovatelem je společnost Městská Vodohospodářská s.r.o.

D.2 Návrhový stav

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující.

V místní části je navrhováno vybudování splaškové kanalizační sítě a vybudování ČOV s kapacitou 150 EO. Navrhovaná kanalizace je v délce cca 1350 m, splašková kanalizace je navrhována v souběhu se stávající kanalizací a rozšířena do neodkanalizovaných částí obce.

Stávající kanalizace bude využita jako dešťová.

Výhled

není