

3114_010_03 Žíteč

Podklady

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 12.2.2016

Žíteč (475 m.n.m.) je místní částí obce Chlum u Třeboně, leží cca 4 km severně od Chlumu u Třeboně. V místní části je trvale hlášeno 159 obyvatel (rok 2016). Celá oblast spadá do CHKO Třeboňsko.

Vodovod

Místní část Žíteč má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobní řad pro místní části Mirochov a Žíteč je přímo napojen na SKV Jindřichův Hradec – Hamr materiál IPE 160, délka 65 m. Tento řad je ukončen ve vodoměrné šachtě, vodovody pro Žíteč a Mirochov budou zde mít vlastní vodoměrné soupravy.

Zásobní řad pro místní část Žíteč je proveden v délce cca. 2,0km z PE 110, rozvodné řady jsou z PE 110 a PE 90 v délce cca.1,5 km.

Zdrojem požární vody v místní části jsou tři návesní rybníky, v blízkosti Žíteče se nachází další vodní plochy.

Systém zásobení obce vodou je vyhovující a nebude se měnit ani v budoucnu.

Předpokládá se rekonstrukce některých řadů a vybudování řadů v chybějících lokalitách a u nových staveb.

Kanalizace

Od roku 2010 má obec nově vybudovanou oddílnou kanalizaci, která je svedená na ČOV v Lutově.

Provozovatelem kanalizace je od 1.1.2016 Městys Chlum u Třeboně.

Předpokládá se rozšíření kanalizace v částech, kde chybí a v částech nové výstavby.