

## 3115\_009\_00 Chrást'any

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Chrást'any (440.00 - 469.00 m n.m.) se nachází cca 9 km severozápadně od města Týn nad Vltavou. V obci je trvale hlášeno 375 obyvatel.

### Vodovod

Část obce Chrást'any je napojena na vodovod pro veřejnou potřebu . Zdrojem vody je vrt 3 l/s pro školu a 2x6 bytovek. Z tohoto vodovodního řadu je napojeno cca. 15% obyvatel obce.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě po celé obci. Stávající zdroj vody bude doplněn o napojení na věžový vodojem obce Dražič.

### Kanalizace

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, na kterou je po předčištění v septicích napojeno 80% obyvatel. Je vybudována převážně z betonových trub DN 300÷DN 700 v celkové délce 2,75 km, v různých časových údobích, místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovující současným normám.

Kanalizace je zaústěna do jednu výústí do místní vodoteče.

Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní nebo jiné pozemky.

Dešťová kanalizace odvádí vody do recipientu.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu bude v obci postavena nová ČOV o kapacitě 450 EO. ČOV bude umístěna na východním okraji obce. Stávající kanalizace bude doplněna a postupně vyměněna za novou z PVC DN 300, 400 o celkové délce cca 3,06 km.