

3115_003_00 Dobšice

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Dobšice (470.00 - 465.50 m n.m.) se nachází cca 3 km jihovýchodně od města Týn nad Vltavou. V obci je trvale hlášeno 117 obyvatel.

Vodovod

V obci Dobšice vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Dolní Bukovsko z řady z vodojemu Smrčí 1600 m³ (533.00/528.00).

V obci je požární nádrž, sloužící jako zdroj požární vody.

Od června 2009 je vodovod ve správě obce.

Ve výhledu se neuvažuje s připojením dalších obyvatel na vodovod

Kanalizace

V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace o celkové délce cca 1,580 km. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány v domovních septicích a dále odtékají do jednotné kanalizace. Pouze malá část odpadních vod zachycována v bezodtokových jímkách.

Dešťové odpadní vody osady jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Součástí původní dokumentace ani nově předaných podkladů nebyl zákres stávající kanalizace. Její zákres se nepodařilo zjistit ani následně a není prozatím vyobrazena v mapové části.

Provozovatelem jednotné kanalizace je obec Dobšice.

V obci se navrhuje dle zpracované projektové dokumentace (02/2010).vybudování centrální ČOV pod obcí asi 150 m před vyústěním kanalizace do bezejmenné vodoteče. ČOV je navržena na kapacitu 153 EO