

3116_017_01_Arnoštka

Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Mapové podklady

Sídlo Arnoštka leží 5,5 km jižně od Vimperka. Obec je rozdělena na dvě části, z nichž první těsně přiléhá ke komunikaci I/4 v blízkosti lyžařského střediska Kubova huť, druhá část obce je ve vzdálenosti cca 2 km od osady Korkusova Huť a je tvořena soukromou zemědělskou farmou. V obci žije 10 trvale hlášených obyvatel a je využívána i k rekreaci.

Vodovod

V obci není vybudovaný vodovod. Zásobování obyvatel je zajištěno ze soukromých studní. Kvalita vody ve studních je dobrá, množství vody je dostatečné. V obci není zdroj požární vody.

Výhledově se uvažuje o zásobování obyvatel pitnou vodou z nového vodního zdroje. Severně od obce se nacházejí tři vrty. Zde se navrhuje vybudovat vodojem o objemu 50 m³. Tento VDJ bude společně také sloužit pro zásobení místní části Korkusova Huť. Na výstupu z VDJ bude umístěna AT stanice pro zajištění potřebného tlaku. Z ní bude přívodním řadem IPE 90 zásobena vlastní místní část Arnoštka. Rozvod po obci bude proveden opět z IPE 90.

Kanalizace

V obci není vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody z domácností jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Vzhledem k tomu, že v obci se v současné době vyskytuje asi 30 trvale i přechodně hlášených obyvatel, není do výhledu uvažováno s výstavbou kanalizační sítě.

Jelikož se obec nachází v ochranném pásmu, je třeba zajistit odkanalizování celé obce. S ohledem na stávající způsob likvidace odpadních vod je možné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (např. ČOV s biokontakty), eventuálně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr.